

Hygrostat modeller: HY 230 / HY 230 I



1. Tekniske Data

Indstillingsområde 20 % til 80 % relativ Fugtighed
 Driftsdifference \pm 2,5 % relativ Fugtighed

Output relæ udgang med potentiale
 Virkemåde 1.C (ingen begrænsning)
 Perm . omgivelsestemperatur 0 til + 50 ° C
 Tæthedsgrad: IP 30
 Sikkerheds klasse: II

Induktiv belastning 4.0 A
 Maksimal startstrøm 16 A(200ms)
 Vekselstrøm 230 V, 50/60 Hz

2. Funktionsbeskrivelse

Afhængig af den eksisterende fugtighed vil hygrostaten tænde / slukke for ventilatoren, henholdsvis en affugter eller befugter.

3. Sted for installation

Hygrostaten bør installeres ca. 1,5 m over gulvet i lokalet hvor målingen ønskes, men ikke i umiddelbar nærhed af en befugter.

4. Installation

- Afmonter hygrostatens dæksel.
- Monter basen.
- Passende monteringskrue ikke inkluderet varen.
- Udfør de elektriske forbindelser i overensstemmelse med kredsløbsdiagrammet.
- Monter dækslet.
- **BEMÆRK!**
Ved synlig ledningsføring tilkøbes montagedåse: **Artikel nr. 0093.0159**

5. Indstilling

- Anbefalet indstilling i boliger: ca. 50 % relativ fugtighed.
- **HY 230 I**
Indstillingsknappen under dækslet.

Ledningsdiagram

HY 230
Art.Nr. 0157.0126

HY 230 I
Art.Nr. 0157.0127

